Резерв, ТҚС, ТҚС, ТТҚС бос және қолжетімді қуаттарының болуы туралы ақпарат
("Ақтөбе халықаралық әуежайы" АҚ қызмет көрсетеді)
Актобе қ. 2021 жылдың II -ші тоқсаны бойынша

№ р/н	ТҚС атауы, кернеу класы	Орналасқан жері	Орнатылған қуат трансформаторлары	Трансформатордың қолда бар қуаты (кВт)	Тұтыну қуаты, (кВт)	Резервтік(қол жетімді) қуат, (кВт)
1	ТҚС-1-10/0,4	Ақтөбе қ. "Ақтөбе Халықаралық әуежайы" АҚ, ішкі желілер	ТМ-630кВа 10/0,4 2 дана	504 кВт	286кВт	218кВт
2	ТҚС -2-10/0,4	Ақтөбе қ. "Ақтөбе Халықаралық әуежайы" АҚ, ішкі желілер	ТМ-100 кВа 10 /0,4 2 дана	80кВт	66кВт	14кВт
3	ТҚС -3 -10/0,4	Ақтөбе қ. "Ақтөбе Халықаралық әуежайы" АҚ, ішкі желілер	ТМ-100 кВа 10/0,4-2 дана	80кВт	35кВт	45кВт

Ескерту: Екі трансформаторлық қосалқы станцияда желідегі қалыпты жұмыс режимі 1 трансформатор жұмыс істеп тұр, 2-ші трансформатор резервте.

ҰЭЖТҚҚ бастығы: **Коваленко И.Л.**