

**Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей РП, ТП, КТП
(обслуживаемых АО "Международный аэропорт Актобе") г.Актобе за III - квартал 2021 года.**

№ п/н	Наименование ТП, класс напряжения	Адрес расположения	Установленные силовые трансформаторы	Располагаемая мощность трансформатора (кВт)	Потребляемая мощность, (кВт)	Резервная (доступная) мощность, (кВт)
1	ТП-1-10/0,4	г.Актобе АО «Международный аэропорт Актобе», внутренние сети	ТМ-630кВа 10/0,4 2шт	504 кВт	312кВт	192кВт
2	ТП-2-10/0,4	г.Актобе АО «Международный аэропорт Актобе», внутренние сети	ТМ-100 кВа 10 /0,4 2шт	80кВт	43кВт	37кВт
3	ТП-3 -10/0,4	г.Актобе АО «Международный аэропорт Актобе», внутренние сети	ТМ-100 кВа 10/0,4-2шт	80кВт	41кВт	39кВт

Примечание: В двухтрансформаторных подстанциях нормальный режим работы в сети – 1 трансформатор в работе, 2-ой трансформатор в резерве.

Начальник службы ЭСТОП:



Коваленко И.Л.