2025 жылдың IV- тоқсанындағы Ақтөбе қаласының БҚС, ТҚС, КТҚС ("Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ қызмет көрсететін) бос және қолжетімді қуаттарының резерві болуы туралы ақпарат.

№ р/н	ТҚС атауы, кернеу класы	Орналасу мекен-жайы	Орнатылған күш трансформаторлары	Трансформатордың иелік қуаты (кВт)	Тұтынылатын қуат, (кВт)	Резервтік (қолжетімді) қуат, (кВт)
1	ТП-1-10/0,4	Ақтөбе қ-сы, "Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ, ішкі желілер	ТМ-630 кВа 10/0,4 - 2 дана	504 кВт	37кВт	467кВт
2	ТП-2-10/0,4	Ақтөбе қ-сы, "Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ, ішкі желілер	ТМ-160 кВа 10 /0,4 2 дана	144кВт	56кВт	88 кВт
3	ТП-3 -10/0,4	Ақтөбе қ-сы, "Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ, ішкі желілер	ТМ-100 кВа 10/0,4 – 2 дана	80кВт	75кВт	5кВт

Ескерту: Екі трансформаторлық қосалқы станцияда желідегі қалыпты жұмыс режимі 1 трансформатор жұмыс істеп тұр, 2-ші трансформатор резервте.

ҰЭЖТҚҚ бастығы: **Коваленко И.Л.**