**2025 жылдың I - тоқсанындағы Ақтөбе қаласының БҚС, ТҚС, КТҚС ("Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ қызмет көрсететін) бос және қолжетімді қуаттарының резерві болуы туралы ақпарат.**

| № р/н | ТҚС атауы, кернеу класы | Орналасу мекен-жайы | Орнатылған күш трансформаторлары | Трансформатордың иелік қуаты (кВт) | Тұтынылатын қуат, (кВт) | Резервтік (қолжетімді) қуат, (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТП-1-10/0,4 | Ақтөбе қ-сы, "Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ, ішкі желілер | ТМ-630 кВа 10/0,4 - 2 дана | 504 кВт | 49кВт | 455 кВт |
| 2 | ТП-2-10/0,4 | Ақтөбе қ-сы, "Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ, ішкі желілер | ТМ-160 кВа 10 /0,4 2 дана | 144кВт | 40кВт | 104кВт |
| 3 | ТП-3 -10/0,4 | Ақтөбе қ-сы, "Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ, ішкі желілер | ТМ-100 кВа 10/0,4 – 2 дана | 80кВт | 7 кВт | 73 кВт |

**Ескерту: Екі трансформаторлық қосалқы станцияда желідегі қалыпты жұмыс режимі 1 трансформатор жұмыс істеп тұр, 2-ші трансформатор резервте.**

**м.а.ҰЭЖТҚҚ бастығы:** **Жулдубаев А.Ж.**